

Наименование заявителя	Юридический адрес заявителя	Адрес нахождения объекта	Наименование объекта	Дата принятия заявки на ТУ	Класс напряжения техприсоединения, заявленная мощность, категория надежности	Точка присоединения	Договор на техприсоединение. Номер и дата	Статус
И.П.Чемерис Константин Эдуардович	г.Архангельск,ул. Галушина, д.9, корп.2 кв.64	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул.III Интернационала,д.17	ВРУ здания магазина	25.01.2016г.	0,38кВ; 80кВт; вновь 80 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №4"Октябрьский" на опоре №5/4,9/73 от ТП №5 400кВА; ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142"Каргополь"	№01 от 03.02.2016г.	стадия: выданы техусловия (эл. вид) и почтой
ООО "Озерный край"	г.Каргополь пр. Октябрьский,д.112	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,пр. Октябрьский,д.112	Магазин	11.02.2016г.	0,38кВ; 80кВт; вновь 60 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №4"Октябрьский" на опоре №5/4,9/73 от ТП №5 400кВА; ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142"Каргополь"	№2 от 12.02.2016г.	стадия: выданы техусловия
И.П. Чемерис Константин Эдуардович	г.Архангельск,ул. Галушина, д.9, корп.2 кв.64	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул.III Интернационала,д.17	ВРУ строящегося здания магазина (стройка)	25.01.2016г.	0,38кВ; 10кВт; вновь 10 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №4"Октябрьский" на опоре №5/4,9/73 от ТП №5 400кВА; ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142"Каргополь"	№03 от18.02.2016г.	стадия: выданы техусловия (эл.вид) и почтой
АМО "Каргопольский муниципальный район"	г.Каргополь,ул. Победы,д.20	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,пр. Октябрьский,109,строение1	ВРУ временного электроснабжения КНС	29.03.2016г.	0,38кВ; 10кВт; вновь 10 кВт. III категория	РУ-0,4 кВ. ТП №31 2*160 кВА;ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142 "Каргополь"	№07 от30.032016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 15.04.2016г. №07/2016

АМО "Каргопольский муниципальный район"	г.Каргополь,ул. Победы,д.20	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул. Ленинградская,1	ВРУ для электроснабжения здания кочегарки	13.03.2016г.	0,38кВ; 10кВт; вновь 10 кВт. III категория		№14 от26.05.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 08.06.2016г.№14/2016
ООО "Жилищные услуги"	г.Каргополь,ул. Ленина,д.35	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул. Красный Посад, д.40	Щит учета,вводное устройство	26.05.2016г.	0,38кВ; 57кВт; вновь 19 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №5 "Красный Посад" на опоре №85/81 от ТП №8 250кВА; ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142"Каргополь"	№15 от27.05.2016г.	стадия: выданы техусловия
ФГБУ "Северное УГМС"	163020,г.Архангельск,ул. Маяковского,д.2	Сергеева,д.44,корп.1	ОГМС Каргополь(аэрологический комплекс и административное здание	01.07.2016г.	0,38кВ; 125кВт; вновь 80 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №6"Сергеева" на опоре №22/72 от ТП №3 250кВА; ВЛ-10-142-10(ЮГ) от ПС-142"Каргополь"		стадия: выданы техусловия (почтой)
И.П. Елкин Александр Геннадьевич	164110г.Каргополь,пер.Ленинградский, д.8б, кв.7	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,пр. Октябрьский,д.111	ВРУ строящегося здания бани (стройка)	14.07.2016г.	0,38кВ; 03кВт; вновь 03 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №2"Северная-Чапаева" на опоре СЕВ №21/2 26/84 от ТП №21 2* 400кВА; ВЛ-10-142-14(Север) от ПС-142"Каргополь"	№23 от25.07.2016г.	стадия: выданы техусловия
И.П. Крива Константин Анатольевич	164200г.Няндомы,ул.Североморская, д.7, кв.80	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул. Красноармейская,д.49а	15-ти квартирный жилой дом	03.08.2016г.	0,38кВ; 51,8кВт; вновь 16,38 кВт. III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ 0,4кВ фидер №3 на второй опоре от жилого дома б/н КТП №11 160кВА; ВЛ-10-142-10(ЮГ) от ПС-142"Каргополь"	№30 от10.08.2016г.	стадия: выданы техусловия

И.П. Глушневский Денис Николаевич	164110г.Каргополь,ул.Ленинградская, д.22, кв.3	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,ул.Ленинградская,д.30	Магазин	09.08.2016г.	0,38кВ; 40,00,8кВт; вновь 25,00 кВт. III категория	Нижние контакты отключающего устройства РУ-0,4кВ ТП №7 315кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) лт ПС-142 "Каргополь"	№31 от16.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
И.П. Замираев Евгений Александрович	164110г.Каргополь,ул.Ленина,д.77,кв.9	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,пр. Октябрьский,д.119	Реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего цеха с административным зданием со столовой	12.09.2016г.	0,22кВ; 5,00,8кВт; вновь 5,00 кВт. III категория	Нижние контакты отключающего устройства РУ-0,4кВ ТП №20 250кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№36 от23.09.2016г.	стадия: выполнено тех. присоединение 23.09.2016г. №23/2016
АМО "Каргопольский муниципальный район"	г.Каргополь,ул. Победы,д.20	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,вдоль переулка от ул. Советская до ул. Семеновская	Уличное освещение	17.10.2016г.	0,22кВ; 2кВт; вновь 2 кВт. III категория	Нижние контакты отключающего устройства РУ-0,4кВ ТП №34 2*400ВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№42 от21.10.2016г.	стадия: выданы техусловия
И.П. Замираев Евгений Александрович	164110г.Каргополь,ул.Ленина,д.77,кв.9	Архангельская область,Каргопольский район,г.Каргополь,пр. Октябрьский,д.119	Здание лесопильно-деревообрабатывающего цеха с административным зданием со столовой	17.10.2016г.	0,38 кВ; 150,00кВт; вновь 150,00 кВт. III категория	Нижние контакты отключающего устройства РУ-0,4кВ ТП №20 250кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№36 от23.09.2016г.	стадия: выданы техусловия