

Номер входящей заявки	Адрес нахождения объекта	Наименование энергопринимающих устройств заявителя	Дата принятия заявки на технологическое присоединение	Класс напряжения техприсоединения, заявленная мощность, категория	Точка присоединения	Договор на тех.присоединение. Номер и дата	Статус
ВХ № 7	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Архангельская,д.32	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	24.02.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №5 "Беломорские узоры" на опоре 21/80 от ТП №04 2*400 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№04 от 02.03.2016г.	стадия: выполнено тех. присоединение 05.04.2016г. №04
Вх № 8	164110 Архангельская обл. г. Каргополь, в 150 метрах юго-западнее АЗС "Роснефть", ул. Семенковская,89	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	04.03.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Жил.фонд" на опоре 26/1,4/02 от ТП №26 2*250 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№05 от 16.03.2016г.	стадия: выполнено тех. присоединение 27.10.2016г. №05
Вх.№9	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Полевая,д.18	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального	10.03.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Полевая" на опоре 12/15 от ТП №17 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№06 от 22.03.2016г.	стадия: выполнено тех. присоединение 01.04.2016г.№06
Вх.№10	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Приозерная,д.31	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального	23.03.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "БАТМ" на опоре 18/2 15/14 от ТП №18 400 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№08 от 05.04.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 20.04.2016г. №08
Вх №12	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Полевая,д.26	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального	30.03.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Полевая" на опоре 07/15 от ТП №17 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№09 от 12.04.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх №14	164110 Архангельская обл. г. Каргополь примерно в 15,5 м. по направлению на ЮЗ от жилого дома по пр. Октябрьскому,д.93,расположенного за пределами участка	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося здания магазина	19.04.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №4 "Октябрьский" на опоре 5/4 24/73 от ТП №5400 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№10 от 21.04.2016г.	стадия:выполнено тех. Присоединение 28.04.2016г. №10
Вх №13	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.III Интернационала,д.44	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	15.04.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №4 "Семенковская" на опоре 26/87 4/4,3 от ТП №4 2*400 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№11 от 27.04.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх №17	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Энтузиастов,д.9	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	10.05.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Ж.фонд" на опоре 26/1 24/02 от ТП №26 2*250 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№12 от 24.05.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 01.06.2016г. №12
Вх.№16	164110 Архангельская обл. г. Каргополь пер. Западный,д.5	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки вновь построенного индивидуального многоквартирного жилого дома	10.05.2016г.	0,38, 05 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "БАТМ" на опоре 18/2 25/14 от ТП №18 400 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№13 от 24.05.2016г.	стадия: выданы техусловия

Вх.№18	164110 Архангельская обл. г. Каргополь пер. Моностырский,д.5а	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	10.05.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №6 "Кр.Горка-ЮГ" на опоре 6/5 16/84 от ТП №6 400 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№16 от 24.05.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 10.06.2016г. №16
Вх.№23	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Рыбацкая,д.28	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	31.05.2016	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 на опоре 4/2 от ТП №35 250кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№17 от 08.06.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение
Вх. №24	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Рыбацкая,д.28	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	06.06.2016	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Лукинская" на опоре 4/08 от ТП №32 160кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№18 от 10.06.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 21.06.2016г. №18
Вх.№25	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Рыбацкая,д.28	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	07.06.2016	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к проектируемой питающей ВЛ-0,4 кв на проектируемой опоре от ТП установленной мощности;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№19 от 14.06.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 19.09.2016г. №19
Вх.№26	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Гагарина,д.6	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	27.06.2016	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №7 "Шелковия" на опоре13/7 от ТП №13 2X250кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№20 от 30.06.2016г.	стадия: выданы тех.условия
Вх.№29	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Ленина,д.81	Вводно-распределительное устройство временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося индивидуального многоквартирного жилого дома	07.07.2016	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №6 "Ленина" на опоре 9/7 43/79 от ТП №09 630кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ),ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№22 от 12.07.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 14.07.2016г.№22
Вх.№32	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул. Акулова,д.16	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки индивидуального многоквартирного жилого дома	15.07.2016г.	0,38, 10 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №6 "Заводская" на опоре СЕВ №74/79 от ТП №1 630 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№24 от 27.07.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№33	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул. Олонецкая,д.5а	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки 1/2 части многоквартирного жилого дома	20.07.2016г.	0,22, 05 кВт, вновь 02,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "III Интернационала" на опоре Б/Н от КТП № 27 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№25 от 27.07.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№31	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Онежская,д.36	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки многоквартирного жилого дома	12.07.2016г.	0,38, 15 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Советская" на опоре №11/81;16/2 от ТП № 16 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№26 от 26.07.2016г.	стадия: выданы техусловия

Вх.№35	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Сергеева,д.41 1/2 часть	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома 1/2 часть	28.07.2016г.	0,38, 10 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Садовый" на опоре деревянной опорж/б приставке б/н от КТП № 29 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№27 от 09.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№34	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Сергеева,д.41 1/2 часть	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома 1/2 часть	28.07.2016г.	0,38, 10 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Садовый" на опоре деревянной опорж/б приставке б/н от КТП № 29 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№28 от 09.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№36	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Юбилейная,д.2 1/2 часть	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома 1/2 часть	02.08.2016г.	0,38, 05 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Ж.фонд" на опоре деревянной опорж/б приставке №26/1;21/02 от ТП № 2 2*250 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№29 от 10.08.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 15.11.2016г. №29
ВХ. №39	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Чапаева,д.11	Вводно-распределительное устройство временные электроустановки и электропроводки здания конторы	02.08.2016г.	0,38, 05 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Катальная №6" на опоре №12/1;9/80 от ТП № 12 400 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№32 от 29.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№40	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Полевая,д.24	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	18.08.2016г.	0,38, 14 кВт, вновь 09,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Полевая" на опоре №10/15 от КТП № 17 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№33 от 29.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх №41	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Павловская,д.21	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	30.08.2016г.	0,38, 07 кВт, вновь 02,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Полевая" на опоре №2/15 от КТП № 17 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№34 от 31.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх №42	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Павловская,д.21	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	30.08.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Рыбак" на опоре №3/97;15/4 от ТП № 15 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№35 от 31.08.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх №45	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Усадебная,д.23	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	20.09. 2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Пудожская" на опоре №2/08 от КТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№37 от 28.09.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 27.12.2016г. №37
Вх.№47	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Кирова,д.33	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	21.09.2016г.	0,22, 3 кВт, вновь 3,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Пудожская" на опоре б/н от ТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№38 от 29.09.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 20.10.2016г. №38

Вх.№48	164110 Архангельская обл. г. Военных Курсантов,д.35	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	27.09.2016г.	0,22, 3 кВт, вновь 3,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №7 "Светлый" на опоре №16/7;29 от ТП № 160 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№43 от 07.11.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №49	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Кирова,д.37	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	03.10.2016г.	0,22, 3 кВт, вновь 3,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "пудожская" на опоре б/н от КТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№39 от 11.10.2016г.	стадия: выполнено тех. Присоединение 18.10.2016г. №39
Вх №52	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Кирова,д.37	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	05.10.2016	0,38, 62 кВт, вновь 47,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Лукинская" на опоре №4/08 от КТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь."	№40 от 14.10.2016г.	стадия: выданы техусловия
№52/1	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Павловская,д.21	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки здания магазина	13.10.2016г.	0,38, 25 кВт, вновь 25,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №4 "Октябрьский" на опоре №5/4 24/73 от ТП № 5 400 кВА;ВЛ-10-142-14 (Север) от ПС-142 "Каргополь"	№41 от 18.10.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №54	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Кирова,д.32	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	17.10.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Пудожская" на опоре б/н от КТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№45 от 26.10.2016г.	стадия: не получены
Вх. №55	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Белозерская,д.35	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	19.10.2016г.	0,38, 10 кВт, вновь 5,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Лукинская" на опоре №4/08 от КТП № 32 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь."	№46 от 03.11.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх.№56	164110 Архангельская обл. г. Каргополь пер. Первомайский,д.1а	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	26.10.2016г.	0,38, 15 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Жил. фонд" на опоре №33/1;22/09 от КТП № 33 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь."	№47 от 09.11.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №57	164110 Архангельская обл. г. Каргополь в 15 метрах северо-западнее жилого дома 354 по ул. Сергеева	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	26.10.2016г.	0,38, 03 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Болотникова" на опоре №22 от ГКТП № 11 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	№49 от 09.11.2016г.	стадия: не получены
Вх.№58	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,пер. Первомайский,д.5	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	27.10.2016г.	0,38, 15 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов отвлечения к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Жил.фонд" на опоре №33/1;14/89 от КТП № 33 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь."	№48 от 09.11.2016г.	стадия: выданы техусловия

Вх. №59	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.пудожская,д.4 0	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	28.10.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №2 "Пудожская" на опоре №10/10 от КТП № 33 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№50 от 11.11.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 13.12.2016г. №50
Вх. №60	164110 Архангельская обл. г. Каргополь ул.Рыбацкая,д.36	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	02.11.2016г.	0,38, 03,00 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 на опоре №4/2 от ТП № 35 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№51 от 14.11.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №61	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Сиреневая,д.1 6	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	08.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 06,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Лукинская" на опоре №9 от КТП № 32 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ) от ПС-142 "Каргополь"	52 от 22.11.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №62	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Олонская,д. 20	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	21.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №4 "Олонская" на опоре №7/96 от КТП № 27 1600 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№53 от 25.11.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 30.11.2016г. №53
Вх.№63	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Сельская,д.14 а	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	23.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер "Городок" на опоре б/н от КТП 250 кВВА. Сельхоз/химия;ВЛ-10-142-22 (Центральная усадьба) от ПС-142 "Каргополь"	№54 от 30.11.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 19.12.2016г. №54
Вх. №64	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Кенозерская,д .31	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	25.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 "Новгородская" на опоре №28/12 от КТП № 18 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№55 от 30.11.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 20.12.2016г. №55
Вх. №65	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Победы,д.49	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	28.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 10,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №7 "Победа" на опоре №7/7;25/87 от ТП № 7 315 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№56 от 02.12.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 13.12.2016г. №56
Вх. №66	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Онежская,д.1 1,кв.2	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома 1/2 часть	28.11.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 05,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №3 "Советская" на опоре №16/2;18/81 от ТП № 16 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№57 от 06.12.2016г.	стадия: выполнено тех присоединение 19.12.2016г. №57
Вх. №69	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,пер. Промысловый,д.21	Щит учета,временные,переносные электроустановки и электропроводки вновь строящегося жилого дома	07.12.2016г.	0,38, 03,00 кВт, вновь 03,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №1 от ТП № 35 250 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№58 от 20.12.2016г.	стадия: выданы техусловия
Вх. №71	164110 Архангельская обл. г.Каргополь,ул.Олонская,д. 13	Вводно-распределительное устройство электроустановки и электропроводки жилого дома	20.12.2016г.	0,38, 15,00 кВт, вновь 06,00 III категория	прокалывающий ответвительный герметичный зажим присоединения проводов ответвления к питающей ВЛ-0,4 кв фидер №4 "Олонская" на опоре №17 от КТП № 27 160 кВА;ВЛ-10-142-10 (ЮГ от ПС-142 "Каргополь"	№59 от 26.12.2016г.	стадия: выданы техусловия

