

Перечень аварийных ситуаций за II квартал 2017г.

Дата	Краткое содержание	Причина аварии	Время отключения	Время подключения	Всего кВт
05.04.2017	Отк.эл.энергии по адресу ул. Советская,д.67	Обрыв нулевого пролета	15-00	16-00	10
14.04.2017	Отк.эл.энергии по адресу ул. Семеновская,д.12	Обрыв нулевого пролета	15-00	15-45	5
19.04.2017	Отк.эл.энергии по адресу ул.Болотникова,д.45	Обрыв нулевого пролета	17-10	18-10	5
30.04.2017	Отк.эл.энергии по адресу ул. Семеновская,д.60,кв.1	обрыв вводного провода	08-15	09-30	5
06.05.2017г.	Отк.эл.энергии по адресу ул. Онежская,д.30	КЗ. вводного провода	19-45	21-30	5

10.05.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Болотникова" ТП-11	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	13-15	14-30	15
12.05.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Октябрьский" ТП-6	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	22-00	22-40	20
17.05.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Победа" ТП-1	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	13-10	13-40	25
19.05.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Бондарук И.А." ТП-22	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	10-30	10-45	7
29.05.2017г.	Отк.эл.энергии по адресу ул. Семеновская,д.12	КЗ. вводного провода	18-00	19-35	3
31.05.2017г.	Отк.эл.энергии по адресу ул. Онежская,д.12	обрыв вводного провода	18-20	20-30	8
04.06.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "ЛУЧ" ТП-14	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	8-30	8-55	12
04.06.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "ЛУЧ" ТП-14	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	16-10	16-40	8
05.06.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Пономарев" ТП-23	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	8-45	9-15	6

05.06.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Красная Горка-ЮГ" ТП-6	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	13-30	14-40	18
08.06.2017г	ТП-30	ВЛ-10 кВ	9-00	15-00	0
14.06.2017г.	ВЛ-0.4кВ ф. "Ж.фонд" КТП-10	сгорела уставка РУ 0.4 кВ	04-00	8-10	24