

Перечень аварийных ситуаций за IV квартал 2016г.

Дата	Краткое содержание	Причина аварии	Время отключения	Время подключения	Всего кВт
05.10. 2016г.	Отключение уличного освещения по ул. Заводская, Красный Посад, ТП №5	отключение автоматического выключателя на ТП №5	19-00	20-15	15
06.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от КТП №32	перегорела уставка РУ-0,4кВ КТП №32	09-30	10-00	5
10.10. 2016г.	Отключение электрической энергии ТП №14	перегорела уставка РУ-0,4кВ ТП №14 ф. "ЛУЧ"	06-55	07-15	30
13.10. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Советская, д.68	К.З. на вводе в жилой дом	16-00	17-00	5
16.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6 ТП №15	К.З. на линии фазный провод с проводом уличного освещения	09-55	12-10	0
19.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от КТП №27	Сгорел пускатель уличного освещения	11-30	15-45	0
25.10. 2016г.	Отключение электрической энергии на ТП №23	Пожар на бывшей базе ПМК-118	23-17	07-00 (26.10.2016г.)	70

26.10. 2016г.	Отключение электрической энергии на ТП №22	К.З. на ВЛ-0,4кВ	07-40	09-00	15
27.10. 2016г.	Отключение электрической энергии на ТП №22	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	10-20	10-45	5
28.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6	Сгорел магнитный пускатель в РУ-0,4кВ	09-30	13-30	0
28.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	20-20	20-35	5
28.10. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.36	Обрыв вводного провода	07-00	08-00	3
29.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	09-15	09-50	0
30.10. 2016г.	Отключение уличного освещения "I Заречный"	отключение автоматического выключателя на ТП	14-30	15-40	5
30.10. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №16	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	18-09	18-40	7
31.10. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №2	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	08-45	11-00	35
02.11. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Болотникова, д.8	отключение автоматического выключателя в жилом доме	00-30	01-00	3
07.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №21	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	17-15	17-35	10

11.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №3	К.З. на вводе в жилой дом по адресу г. Каргополь, ул. Советская, д.12	14-40	15-20	5
14.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №1	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	17-00	17-30	15
15.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №5 ф. "Ленина"	Пожар по адресу г.Каргопольул. Архангедльская.д.9-11(хоз. постройки)	03-00	04-30	35
16.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №12 ф. "Баня"	Обрыв двух фазных проводов	11-00	12-30	20
18.11. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6	замена пускателя	15-40	16-15	5
19.11. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №6	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	10-00	10-40	0
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №14 ф. "Д.Интернат"	К.З. на линии 0,4кВ	18-15	09-30 (21.11.2016г.)	20
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №1 ф. "Октябрьский"	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	11-15	11-30	5
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №4	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	12-45	13-20	30
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Ленинградская, д.17	К.З. на вводе	14-30	15-30	10
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Полевая, д.13	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ТП №15	18-30	18-45	15
20.11. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Шенкурская, д.10	К.З. на вводе	20-30	21-30	5
21.11. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №8	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	09-30	10-00	0
21.11. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №8	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	18-00	18-50	10

21.11. 2016г.	Отключение уличного освещения "I Заречный"	отключение автоматического выключателя на ТП	18-00	19-20	5
22.11. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №16	Сгорела уставка РУ-0,4кВ	17-00	17-20	10
28.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №14	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "ЛУЧ"	19-55	20-10	15
30.11. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №5	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "Октябрьский"	09-05	09-10	3
01.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Советская, д. 18	Плохой контакт на вводе	09-00	09-30	2,5
01.12. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №2	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "Набережная"	11-30	11-40	5
01.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Победы, д. 32	отключение автоматического выключателя в первом подъезде жилого дома	23-40	00- 10(02.12.2016г.)	2
02.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Больничная, д. 57	обрыв ввода	13-00	14-10	5
04.12. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №2	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "Набережная"	07-35	07-55	20
05.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 70	обрыв ввода	17-30	11- 10(06.12.2016г.)	20
07.12. 2016г..	Отключение уличного освещения от ТП №7	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "У.О."	8-00	14-10	5
09.12. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №5	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "У.О."	17-20	17-40	2
15.12. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №5	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "У.О."	16-30	17-30	2
18.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. III Интернационала, д. 7	Плохой контакт на вводе	15-45	16-20	3

19.12. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №14	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "ЛУЧ"	15-10	15-35	15
20.12. 2016г.	Отключение уличного освещения от ТП №1	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "У.О."	16-30	17-00	10
21.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Чапаева, д.21а	обрыв ввода	14-00	14-30	2,5
26.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Советская, д.60	обрыв ввода	8-30	09-20	3
26.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. III Интернационала, д.25	Плохой контакт на вводе	10-00	12-00	5
27.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.22	Плохой контакт на вводе	08-00	10-20	7,5
28.12. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. III Интернационала, д.41	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ТП №4 ф. "Семенковская"	18-00	18-22	20
30.12. 2016г.	Отключение электрической энергии от ТП №16	Сгорела уставка РУ-0,4кВ ф. "Ленина"	09-00	11-00	30
30.01. 2016г.	Отключение электрической энергии по адресу г. Каргополь, ул. Онежская, д.46	Плохой контакт на вводе	21-00	22-30	5

Итого

585,5