



Отчет о проделанной работе за 2022г.

№ п/п.	Технические мероприятия	Единица измерения	Кол-во.	Отметка о выполнении	Ответственный
1	Выполнен монтаж повторных заземлений ТП-1 и ТП-15 (см. протоколы)	шт	12	Выполнено	Рудометов В.А.
2	Выполнено переключение ул. Набережной от ТП-6 фид. №8 на фид. №2	ед.	1	Выполнено	Рудометов В.А.
3	Произведен ремонт кровельного настила ТП-13	метр/кв.др.	54	Выполнено	Рудометов В.А.
4	Произведена замена рубильника 250 А ТП-8 фидер БАТМ	шт.	1	Выполнено	Рудометов В.А.
5	Технический осмотр автотранспорта	ед.	3	Выполнено	Рудометов В.А.
6	Выполнено переключение ул. Чапаева и Северная с фидера " Жил-фонд" на фидер "95-й дом" ТП-21	ед.	1	Выполнено	Рудометов В.А.
7	Выполнено техническое обслуживание коммутационных аппаратов и релейной защиты на ВЛБ.	ед.	1	Выполнено	Рудометов В.А.
8	Выполнена замена деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ., на пересечении ул. Озерной и пер. Звонкова	шт	1	Выполнено	Рудометов В.А.
9	Выполнено перенос части ВЛ-0,4 кВ у дома № 10 по ул. Меллиораторов, фидет. "Жил фонд" от ТП-36 кв дом.	км.	0,026	Выполнено	Рудометов В.А.
10	Выполнены работы по устранению неисправности в наклонных опор ВЛ-0,4/10 кВ. : ТП-3 фидер №5 опоры № 5/72, №1 1/72, фидер №2 опора № 6 " , ТП-6 ф. №8 опоры № 34/84, 36/84, 43/84., ф. №5 опоры № 20/84, 21/84, 27/84., ТП-11 ф. №3 опоры № 28/15 30/15 39/20., ТП-15 ф. №2 опоры № 11/97 10/97 12/97 16/97., ф. Полевая опоры №6/97 24/97 25/97., ТП-17 ф. №3 опора б/н по ул Полевой.	шт.	20	выполнено	Рудометов В.А.
11	Расчетка тарес: ТП-1 ф. №6 30м; ТП-2 ф. №4 35м; ТП-3 ф. №5 65м, ф. №2 55 м; ТП-5 ф. №4 255м; ТП-6 ф. №8 141м; ТП-11 ф. №3 70м; ТП-13 ф. №3 40м., ТП-14 ф. №3 50м., ТП-15 ф. №2 85м., ТП-16 ф. №2 30м, ф. №8 30м., ТП-33 ф. №1 105м., ТП-35 ф. №1 25м.,	км.	1,01	Выполнено	Рудометов В.А.
12	Выполнен перенос части ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельской с заменой 2-х деревянных опор на СВ-95 и провода А-35 на провод СИП-4*50 фидео "Городок" от ТП- "Сельхозхимия"	км.	0,065	Выполнено	Рудометов В.А.
13	Выполнена подготовка оборудования ТП г. Каргополя к отопительному сезону 2021-2022 г.	шт	36	Выполнено	Рудометов В.А.
14	Произведена замена силового трансформатора 250 кВа., на 400 кВа., на КТП-28	ед	1	Выполнено	Рудометов В.А.
15	Выполнен ежегодный обход ВЛ-10/0,4 кВ.	км.	102	Выполнено	Рудометов В.А.
16	Выполнена подготовка трансформаторных подстанций к ОЗП 2022-2023г.	шт.	35	Выполнено	Рудометов В.А.

Отчет подготовил и.о. мастера:

В.А. Рудометов